

**Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal  
JEGYZŐJÉTŐL**

☒ 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

☎ 63/510-384 📠 63/510-332

Iktatószám: U-5865-13/2011.

**Tárgy:** Interpellációra válasz

**Mell.:** 1 db

**Szentes Város Önkormányzata  
Képviselő-testülete**

**S z e n t e s**


Tisztelt Képviselő-testület!

**Szabó Zoltán Ferenc** képviselő úr a Képviselő-testület 2010. szeptember 27-i ülésén interpellált a Kurca és vízrendszerével, vízminőségével kapcsolatosan valamint a Berki zsilipnél történt halpusztulás miatt.

A Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. az interpellációra a mellékletben szereplő választ adta.

Kérem az interpellációra adott válasz elfogadását.

Szentes, 2011. október 13.



  
**Dr. Sztantics Csaba**



Szentesi Víz- és Csatornamű Kft.  
6600 Szentes, Csongrádi út 3. Pf: 269  
Telefon: (63) 311-433 Fax: (63) 311-433  
Erste Bank Rt. 11652003-06914500-52000000

Szentes Város Önkormányzata  
Képviselő-testülete

Helyben

Szentes, 2011. október 3.  
ikt.sz.: 1257 /2011.  
ügyintéző: Kocsis László  
tárgy: 2011. szeptember 27-i interpellációra  
adott válasz (kurcai halpusztulás)

Tisztelt Képviselő-testület!  
Tisztelt Szabó Zoltán Ferenc képviselő úr!

A szennyvíztelep vízjogi üzemeltetési engedélye szerint a tisztított szennyvizet üzemszerűen a Tisza sodorvonalába kell bevezetni. Szennyvíztelepi havária esetén, az engedély szerint, kényszer megoldásként a Kurcába kell bevezetnünk a szennyvizet. Erről a hatóságot azonnal értesítenünk kell.

2011. augusztus 22-én hétfőn reggel a szennyvíztelep vezetője jelentette, hogy az un. tiszai átemelő aknában az egyik nagytémérőjű vascső az elhasználódása következtében kirepedt, kilyukadt, a szivattyú beindításakor két méter magasba lövell a szennyvizet.

*(Tiszainak egyébként azt az átemelőt nevezzük, amelyik a szennyvíztelepen levő végátemelő és a közel 3,5 km-re levő Tiszába nyomja a távvezetéken át tisztított szennyvizet.)*

A helyzet azonnali beavatkozást igényelt. A bejövő szennyvizet megállítani nem lehet, ezért kénytelenek voltunk az elhárítás idejére a tisztított szennyvizet a Kurcába vezetni.

A művezető jelzése után azonnal bejelentettük a haváriát az illetékes hatóságnak, az ATI-KTVF-nek (aki az eljárásrend szerint hivatalból értesítette a Kurca kezelőjét az ATIVÍZIG-et)


A műhelyben legyártottuk a szükséges csőidomokat, és azonnal megkezdtük a szétszerelést majd helyi hegesztéssel és szereléssel (késő estébe nyúlóan) az összeszerelést. Szerdán délelőtt 10 órára végeztünk, és a tisztított szennyvizet visszakormányoztuk a szokásos irányba. A tiszai átemelő szerdán 10 órától ismét üzemszerűen működött.

A havária elhárítása után szerdán jelezte az ATI-KTVF, hogy kurcai halpusztulásról érkezett bejelentés.

Csütörtökön vízmintát vettek a bevezetési pont felett és alatt is és jegyzőkönyvezték az eseményeket. Megállapították, hogy a víz oxigéntartalma jelentősen lecsökkent, és mivel ez egy kíméletlenül meleg időszakban történt, a halak pusztulásához vezetett. Az ATIVÍZIG Szentesi Szakaszmérnökségének jelen levő munkatársai tájékoztattak bennünket arról, hogy számításaik szerint a bevezetési pont feletti teljes Kurca-szakasz vízcserejéhez 200.000 m<sup>3</sup> öblítővizet fognak bevezetni a Kurcába, melynek költsége mintegy 1,5 millióFt, és ez társaságunkat terheli.

Időközben a Horgász Egyesület is bejelentette kárigényét az elpusztult, lehalászott (megsemmisítési jkv. szerint 792 kg) hal miatt, 594.000 Ft összegben. A felelősségbiztosításunk alapján ezt bejelentettük a biztosítónak.

Amíg a meglévő szennyvíztelepet üzemeltetjük, addig havária esetén ugyanez az eljárás. Az új szennyvíztelep azonban már csak úgy fog engedélyt kapni, ha havária esetén is a lényegesen nagyobb tűrőképességű Tiszába kerül a szennyvíz, tehát tartalék kapacitásokat kell kiépíteni.



Kocsis László  
ügyvezető igazgató

Szentesi Víz- és Csatornamű Kft.  
6600 Szentes, Csongrádi út 3.  
tel: (63) 311-433 4.  
11652003-06914500-52000000  
adószám: 11092636-2-06