

**Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály**  
**Vagyongazdálkodási Iroda**

*Ikt.sz.: 02-5246 /2005.*

**Szentes Város Önkormányzata**  
**Képviselő-testülete**

**- helyben -**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2005. január 28. napján megtartott ülésén Hornyik László képviselő úr, a Szilver TSE Dózsa-házban lévő próbatermének parketta cseréjére vonatkozóan a Képviselő-testület által biztosított 1 millió Ft-os támogatás felhasználásának felülvizsgálatát kérte.

A Sportközpont, a Képviselő-testület által biztosított 1 millió forint pótelőirányzat terhére 2004. július 14.-én a Piramis Szentes Kft-től a Szilver Tse vezetője által már előzetesen megrendelt alábbi anyagokat vásárolta meg, összesen bruttó 1.013.820-Ft értékben:

210 m<sup>2</sup> laminált parketta, 210 m<sup>2</sup> polifoam hab alátét, 23 szál laminált parkett-szegő lécs, 20 fm dilatációs sínelem, másfél szál küszöbzáró elem.

A megvásárolt anyagok a Sportközpont kérésének megfelelően, a Piramis Szentes Kft raktárában vannak betárolva.

A burkolóanyagok helyszíni felhasználására mind a mai napig nem került sor, mivel a Szilver TSE vezetője a Képviselő-testület anyagi támogatását elhamarkodottan, szakmailag elő nem készítetten, olyan ajánlatra való hivatkozással kérte, amely műszakilag el nem fogadható módon a meglévő, helyenként korhadt, egyenetlen felszínű és szigeteletlen parkettára történő ráburkolást foglalta magában.

A Hivatal műszaki emberei, mivel ezt alapvetően rossz műszaki megoldásnak tartották, nem javasolták a megvásárolt anyagok beépítését. Megerősítette álláspontjukat a kereskedő, aki közölte, hogy a forgalmazó egyértelműen vissza kell, hogy utasítsa a laminált parkettára vonatkozó garanciavállalását, ha nem megfelelő aljzatra történik annak lerakása. A megkérdezett potenciális kivitelezők is ugyanezen véleményen voltak a saját munkájuk garanciális kötelezettségvállalását illetően.

A szakszerű műszaki megoldást a padozati rekonstrukció teljes keresztmetszetű cseréje jelenti, a jelenlegi padlóburkolat felbontásával, új hő-és vízszigetelt aljzat készítésével, a célnak megfelelő, laminált parketta fogadására alkalmas rugalmas sportpadozat kialakításával. Ennek becsült költsége a szükséges járulékos munkákkal együtt bruttó 5 millió forint, mely összeg biztosításához a 2005. évi költségvetés nem nyújt fedezetet, így az év folyamán benyújtandó pályázatok között kiemelten és elsőbbséggel tervezzük a feladatot figyelembe venni.

Kérem válaszom elfogadását.

*Szentes, 2005. február 14.*

Szilvássy Árpádné  
*irodavezető*